

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Брянской области

(наименование территориального органа МЧС России)
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 74-21-64, 64-63-79 тел. доверия 599-000
E-mail: gy.mchs32@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59 телефон 67-74-40
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Фокино и Дятьковскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
242600, г. Дятьково, ул. Советская, 8 телефон 8-(4832) 26-61-25
E-mail: dyatkovno.ond32@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 17/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Верховская основная общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области
Директору МБОУ Верховская основная общеобразовательная школа Дятьковского района
Брянской области Сидорову Алексею Викторовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору № 17 от 06.04.2021 майора внутренней службы Хоменкова Евгения Александровича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", с 12.04.2021 по 07.05.2021 заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Фокино и Дятьковскому району (заместителем главного государственного инспектора г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Ковтун Олегом Викторовичем проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния территории, здания и помещений МБОУ Верховская основная общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области по адресу: Брянская область, Дятьковский район, д. Верхи, ул. Рябка, д. 2а.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Верховская основная общеобразовательная школа Дятьковского района
Брянской области Сидоровым Алексеем Викторовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
Брянская область. Дятьковский район, д. Верхи, ул. Рябка, д. 2а				
1.	Не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54	01.07.2021	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)
МЛП
«07» мая 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора г. Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору (заместитель начальника ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району) капитан внутренней службы Ковтун Олег Викторович

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)
МЛП
«07» мая 2021 г.

Директор МБОУ Верховская основная общеобразовательная школа Дятьковского района Брянской области Сидоров Алексей Викторович